



ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Научно-исследовательское и проектно-производственное
республиканское унитарное предприятие «Институт НИИСМ»
(Государственное предприятие «Институт НИИСМ»)

Испытательный центр Государственного предприятия
«Институт НИИСМ» аккредитован
Государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие
СТБ ИСО/МЭК 17025-2007
в сфере проведения испытаний
аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0010
действителен до «11» августа 2021 г.
Адрес: 220014, г. Минск, ул. Минина, 23
тел. +375 17 222 97 18



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора по
научной работе – руководитель
испытательного центра
Третьяк А.Н. Третьяк
«06» 07 2020 г.

Протокол на 3 страницах
в 2 экземплярах

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№9148/1

6 июля 2020 г.

Вид испытаний:

Наименование продукции:

Наименование ТНПА на продукцию:
Изготовитель:

Адрес:

Заявитель на проведение испытаний:

Адрес:

*Наименование ТНПА на методы
испытаний*

*Сведения о средствах измерений и
испытательном оборудовании:*

Количество испытываемых образцов:

*Наименование органа, проводившего
отбор образцов на испытания:*

Письмо №1-25/06

Акт отбора б/н

Партия №2-17/06-20

Договор №622/12

Место штампа ИЦ

Приемо-сдаточные

**Кирпич ручной формовки торговой марки
REAL BRICK КР/1 ПФ 05**

ТУ ВУ 690602069.001-2016

**Частное строительное унитарное предприятие
«СУПЕР ДОМ»**

**223050, Минская обл., Минский р-н,
Колодищанский с/с, аг. Колодищи, ул. Козлова,
28**

**Частное строительное унитарное предприятие
«СУПЕР ДОМ»**

**223027, Минская обл., Минский р-н,
Колодищанский с/с, д. Юхновка, ул. Луговая, 8
ГОСТ 8462-85**

См. стр. 2

3 шт. кирпича


**Частное строительное унитарное предприятие
«СУПЕР ДОМ»**

от 25.06.2020 г.

от 25.06.2020 г.

от 17.06.2020 г.

от 27.12.2019 г.



№ пп	Наименование объекта испытаний, показатели, технические требования, характеристики и т.д.	Номер пункта ТНПА, устанавливающего требования к продукции	Номер пункта ТНПА, устанавливающего метод испытаний	Нормированное значение показателей, установленных в ТНПА	Фактическое значение показателей для каждого образца					Вывод о соответствии требованиям ТНПА	
					6	7	8	9	10		
Кирпич ручной формовки торговой марки REAL BRICK KP/1 ПФ 05											
1	Отпускная прочность (в возрасте 10 суток), МПа % от проектной марки	ТУ ВУ 6906020 69.001-2016 п. 1.1.6	ТУ ВУ 690602 069.001-2016 п. 4.5 ГОСТ 8462-85	Не менее 50% от проектной марки (не менее 12,5)	31,5	26,8	29,8	Ср. 29,4		117,6	Соотв.

Заключение по результатам испытаний

Представленные Частным предприятием «СУПЕР ДОМ» на приемосдаточные испытания образцы кирпича ручной формовки торговой марки REAL BRICK KP/1 ПФ 05 по показателю отпускная прочность соответствуют требованиям ТУ ВУ 690602069.001-2016 п. 1.1.6.

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Испытания провела:
Инженер I категории



И.И. Фоменок

Протокол проверила:
И. о. зав. НИЛ бетонов и композиционных строительных материалов



К.С. Сенатова

Данный протокол оформлен на 3 страницах в 2 экземплярах. Один экземпляр протокола направлен Частному предприятию «СУПЕР ДОМ».

Размножение протокола возможно только с разрешения ИЦ Государственного предприятия «Институт НИИСМ».

